



**KOMUNIKAT**

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie  
z dnia 29.03.2019 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

*z wodociągu publicznego Dąbrowa*

*zaopatrującego w wodę ok. 2076 mieszkańców 16 miejscowości gm. Ojrzeń: Brodzięcín, Bronisławie, Dąbrowa, Halinin, Kicin, Nowa Wieś, Ojrzeń, Osada Wola, Przyrowa, Radziwie, Rzeszotko, Trzpioły, Wojtkowa Wieś, Wola Wodzyńska, Zielona, Żochy.*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie, informuje że uzyskane wyniki badań próbek wody pobranych w marcu 2019 r. z urządzeń/instalacji wodociągu Dąbrowa wykazały wymaganą jakość fizykochemiczną wody oraz obecność bakterii grupy coli pozwalającą na stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Podstawą uznania stwierdzonej niezgodności za niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia ludzi, przy jednoczesnym podjęciu działań naprawczych jest wykluczenie obecności pozostałych wskaźników mikrobiologicznych tj. bakterii Escherichia coli i Enterokoków.

Dostarczana woda w czasie prowadzenia okresowej dezynfekcji związkami chloru może stanowić dla konsumentów istotną uciążliwość z powodu odczuwalnych zmian właściwości smakowych i zapachowych wody.

*Mając na uwadze szczególną ostrożność w korzystaniu z wody z wodociągu Dąbrowa nie należy spożywać wody pobieranej bezpośrednio z kranu, tylko po przegotowaniu. Wskazane jest również używanie wody przegotowanej do mycia zębów oraz do mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo.*

*Woda może być używana do kąpieli oraz pozostałych celów użytkowych bez ograniczeń.*



Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość poprawy jakości wody w ramach realizowanych działań naprawczych poprzez dezynfekcję sieci i jej intensywne płukanie.

**Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.**

p.p. PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Ciechanowie  
*Wiesława Krawczyk*