



KOMUNIKAT

z dnia 5 września 2019 r.

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Pajewo**

zaopatrującego w wodę ok. 1000 mieszkańców 13 miejscowości gm. Gołymin Ośrodek: Chrusciele, Gostkowo, Morawy Kopcie, Morawy Wicherki, Nasierowo Dolne, Nasierowo Dziurawieniec, Nasierowo Górne, Pajewo Szwelice, Pajewo Wielkie, Smosarz Pianki, Truszki, Wróblewko, Wróblewo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie, informuje że uzyskane wyniki badań próbek wody pobranych w sierpniu 2019 r. z urządzeń/instalacji wodociągu Pajewo wykazały utrzymywanie się ponadnormatywnych zawartości manganu oraz ponadto podwyższone wartości żelaza i poziomów mętności.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykazane **wartości przekroczeń manganu, żelaza i mętności pozwalają na zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów i stwierdzenie warunkowej przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Pajewo.**

Woda z wodociągu Pajewo nadaje się do picia i innych celów użytkowych.



Dostarczana woda ze zwiększonymi zawartościami manganu i żelaza może stanowić dla konsumentów uciążliwość z powodu odczuwalnych zmian właściwości smakowych i zapachowych wody oraz skutkuje zwiększoną mętnością wody.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie
Wiesława Krawczyk