



KOMUNIKAT

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie
z dnia 04.08.2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

z wodociągu publicznego Dąbrowa gmina Ojrzeń


zaopatrującego w wodę ok. 2142 mieszkańców miejscowości (16) gm. Ojrzeń: Brodzięcın, Bronisławie, Dąbrowa, Halinin, Kicin, Nowa Wieś, Ojrzeń, Osada Wola, Przyrowa, Radziwie, Rzeszotko, Trzpioły, Wojtkowa Wieś, Wola Wodzyńska, Zielona, Żochy.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
stwierdza**

**WARUNKOWĄ PRZYDATNOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA Z POWODU
PONADNORMATYWNEGO POZIOMU MANGANU W WODZIE
Z WODOCIĄGU DĄBROWA**

Podstawą uznania warunkowej przydatności do spożycia są wyniki badań próbek wody pobranych w czerwcu i lipcu 2020 r., z wodociągu publicznego Dąbrowa. Wyniki badań wykazały ponadnormatywny poziom manganu w wodzie.

**WODA Z WODOCIĄGU DĄBROWA NADAJE SIĘ DO PICIA
I INNYCH CELÓW UŻYTKOWYCH.**



Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Ciechanowie

Dariusz Drzewiecki